



Urząd Gminy Płoniawy-Bramura

06-210 Płoniawy, pow. makowski, woj. mazowieckie

tel./fax, (029) 71 78 061, 71 78 043

www.ploniawy-bramura.pl; www.bip.ploniawy-bramura.pl; e-mail: urzad@ploniawy-bramura.pl

Płoniawy-Bramura dnia 18.11.2015 r.

Dotyczy przetargu nr: GM.271.2.2015 r. „ Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku administracyjnego Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Zespołu Szkół w Płoniawach Bramurze i Zespołu Szkół w Krasieńcu”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję , że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od potencjalnych wykonawców, w brzmieniu przytoczonym poniżej, w trybie przewidzianym w art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: Jaki jest model i moc kotłów w każdym z trzech miejsc dot. dostawy?

Odpowiedź:

Lp	Rodzaj urządzenia	Typ urządzenia	ilość	Adres
1	Piec CO	FEROLI, moc 163 kW, PREXTHERM 150EX	1	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura
2	Piec CO	HYDROTHERM ORTLI OT-210 si, moc 185-230	2	Zespół Szkół w Płoniawach Bramurze
3	Piec CO	HYDROTHERM ORTLI OT-210 si, moc 185-230	2	Zespół Szkół w Krasieńcu
4	Piec CO	ACV International, B1601 Ruisbroek moc 40-57 kW,	1	GOK Płoniawy-Bramura

Pytanie 2: Jaki jest model i moc palników we wszystkich miejscach dostawy?

Odpowiedź: j.w.

Pytanie 3: W załączeniu przesyłamy specyfikację produkowanego przez nas oleju opałowego WAR Prosimy o zapoznanie się z parametrami naszego oleju i o informację czy Państwa Firma wyraża zgodę na zastosowanie produkowanego przez nas zamiennika oleju opałowego lekkiego.

Informacje o produkcie: Olej WAR jest jednorodną mieszaniną węglowodorów aromatycznych i wyższych alkoholi, wzbogaconą pakietem dodatków uszlachetniających.

Zakres stosowania produktu: Olej opałowy WAR ma zastosowanie jako paliwo w standardowych kotłowniach olejowych o mocy powyżej 1 MW. Pod względem eksploatacyjnym, traktowany jest jako należący do tej samej grupy co olej opałowy lekki. Zawarty w oleju WAR pakiet dodatków uszlachetniających poprawia smarowność,

zapobiega korozji zbiornika i orurowania, przyczynia się do obniżenia substancji rakotwórczych w spalinach, zapobiega powstawaniu sadzy, zwiększa sprawność pieca.

Wymagania ogólne: Olej opałowy WAR jest wolną od zanieczyszczeń mechanicznych cieczą barwy ciemnobrunatnej, o charakterystycznym zapachu produktów petrochemicznych.

Wymagania szczegółowe:

Lp	Parametr	Jednostka	Wartość	Metoda badań
1	Gęstość w temperaturze 20°C	g/cm ³	0,935-1,100	PN-ISO 3675:1997
2	Lepkość kinematyczna w temp 20°C	mm ² /s	6,0-15,0	PN-81/C-04011
3	Temperatura zapłonu	°C	62	PN-82/C-04008
4	Ciepło spalania (powyżej)	kJ/kg	40000	PN-86/C-04062
5	Wartość opałowa (powyżej)	kJ/kg	38500	PN-86/C-04062
6	Zawartość popiołu (poniżej)	%	0,05	PN-82/C-04077
7	Zawartość wody (max.)	%	0,8	PN-83/C-04523
8	Zawartość siarki (max.)	%	0,2	PN-83/C-04091
9	Temperatura krzepnięcia (nie wyżej niż)	°C	-35	PN-55/C-04016

Pakowanie, przechowywanie i transport: Olej War należy przewozić odpowiednio oznakowanymi cysternami kolejowymi lub autocysternami, przeznaczonymi do przewozu tego produktu. Przechowywać w zbiornikach przeznaczonych do magazynowania olejów opałowych.

Odpowiedź: NIE. Olej opałowy proponowany jako zamiennik nie spełnia naszych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Proponowany zamiennik posiada inne parametry min. gęstość, wartość opałowa.

Pytanie 4: Jaką datę należy przyjąć do obliczenia średniej ceny jednostkowej za 1000 l oleju opałowego, czy cenę z dnia 10.11.2015 r. czy cenę z 14.11.2015 r. W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 2.1.4 SIWZ widnieje data 10.11.2015 r. a w dalszej części wspomnianego SIWZ i w Formularzu ofertowym widnieje data 14.11.2015r.?

Odpowiedź: Cenę jednostkową należy przyjąć na podstawie notowanej średniej ceny oleju opałowego zamieszczonej na stronach internetowych producenta (Lotos, Orlen) oferowanego oleju opałowego z dnia **14.11.2015 r.** (lub przed tym dniem, jeżeli w tym dniu cena nie była notowana).

Powyższe wyjaśnienia stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowania ofert.

W O J T
mgr inż. Włodzisław Załęski