

Elk, dnia 1.06.2009 rok

HYDRO-TERM Jerzy Popławski

ul. Łukasiewicza12

19-300 Elk

Urząd Gminy Płoniawy-Bramura

06-210 Płoniawy-Bramura

pokój nr 14

Dotyczy: SIWZ przetargu nieograniczonego: „Modernizacja Kotłowni C.O. w Szkole Podstawowej w Węgrzynowie”.

ZAPYTANIE

1. Czy kocioł podany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinien posiadać ruszt awaryjny?
2. Czy należy instalować zawory trójdrogowe, jeżeli tak to czy z napędem?
3. Czy należy zainstalować agregat prądotwórczy?

Z poważaniem


Jerzy Haber

Płoniawy-Bramura, dnia 02.06.2009r.

W sprawie: SIWZ przetargu nieograniczonego” Modernizacja kotłowni c.o w Szkole Podstawowej w Węgrzynowie

Odpowiedzi na zapytania

Odp. 1. Ruszt awaryjny zgodnie z informacją od producenta wchodzi w koszt pieca c.o

Odp. 2. Nie należy instalować zaworu trójdrogowego.

Odp. 3. Nie należy instalować agregatu prądotwórczego.

P.O. DYREKTOR
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Ślaska
Teresa Ślaska