

2009-06-04 10:26

SPINKA USŁUGA FAKS

297647571 >>

029 7174 541

Odbiór dnia: 4.06.2009r.

F 1/1

Szkola Podstawowa
w Węgrzynie
06-211 Pionki

Dot: P.T. Modernizacji kotłowni w budynku
Szkoły Podstawowej w Węgrzynie

Na obiegach grzewczych Bud. szkoły
Sali gimnastycznej zamontować zawory
regulacyjne trójdrogowe.

mgr inż. Magdalena Szyrowska

Upr. Projekt. GABRIEL 526/05/Os
Ostrołęka, ul. Łączysk 5/7 m.37