



Nr sprawy: RIN.GM.6840.02.2021

Płoniawy - Bramura, 25.06.2021

WYKONAWCY

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na **poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura** w postępowaniu wpłynęły pytania na które w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), zwana dalej PZP, Zamawiającym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż zestawu dozowania podchlorynu sodu? Przedmiar uwzględnia ten zakres prac (poz. 64), a według projektu chlorownia pozostaje bez zmian (punkt 3.7).

Odpowiedź 1

Chlorownia pozostaje bez zmian

Pytanie 2

Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż dmuchawy powietrza? Przedmiar uwzględnia ten zakres prac (poz. 60), a w dokumentacji projektowej nie ma żadnych zapisów dotyczących ewentualnej dostawy dmuchawy.

Odpowiedź 2

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż dmuchaw

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie czy zakres zamówienia obejmuje prace związane z odnowieniem zbiorników wyrównawczych? Nie jest to uwzględnione w przedmiarze robót, w punkcie 3.2 projektu budowlanego jest zapis, że zbiorniki wyrównawcze pozostają bez zmian, ale w punkcie 3.4 projektu jest zapis:

„...w ramach projektu należy jedynie oczyścić z rdzy zewnętrzne poszycie zbiorników i pomalować farbą chlorokauczukową”

Odpowiedź 3

Zakres prac zgodny z punktem 3.2 projektu.

Pytanie 4

Prosimy o wyjaśnienie czy zakres zamówienia obejmuje prace związane z odnowieniem odstoju popłuczyn? Nie jest to uwzględnione w przedmiarze robót, w punkcie 3.2 projektu budowlanego jest zapis, że odstoju popłuczyn pozostaje bez zmian, ale w punkcie 3.4 projektu jest zapis:

„...w ramach projektu należy oczyścić odstoju, pomalować farbą wodoodporną oraz wyregulować włązy”

Odpowiedź 4

Należy wykonać zakres opisany w pkt 3.4 projektu



Pytanie 5

Czy w ramach zamówienia należy wykonać dla zestawów filtracyjnych automatyczny układ płukania filtrów? Jeżeli tak, to jakie przepustnice należy zastosować – z napędami pneumatycznymi czy elektrycznymi? W projekcie nie jest to opisane, a w przedmiarze w pozycji 59 są wpisane przepustnice pneumatyczne, a w pozycjach 72-74 przepustnice z napędem elektrycznym.

Odpowiedź 5

Należy wykonać dla zestawów filtracyjnych automatyczny układ płukania filtrów, zastosować przepustnice z napędem elektrycznym

Pytanie 6

6. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie jaki zakres robót należy wykonać dla ujęć wody. Według projektu punkt 3.2 pompownia I stopnia pozostaje bez zmian, a w według specyfikacji należy wykonać nowe naziemne obudowy z tworzywa wraz z wyposażeniem i wymianą pomp głębinowych.

Odpowiedź 6

Należy dokonać wymiany pomp głębinowych wraz z rurociągami wznosnymi oraz rurociągami między obiektowymi DN od 150 do 200. Naziemne obudowy studni odnowić poprzez zabezpieczenie spękań renowacją nawierzchni betonowych studni.

Pytanie 7

Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie systemu monitoringu (wizualizacji) dla modernizowanej stacji uzdatniania wody? Czy Zamawiający posiada już system monitoringu, który należy rozbudować o modernizowany obiekt?

Odpowiedź 7

NIE

Pytanie 8

Czy w ramach zamówienia należy wymienić czujniki pomiarowe w studniach głębinowych i zbiornikach retencyjnych czy wykorzystać istniejące? Jeżeli należy dostarczyć nową aparaturę pomiarową to prosimy o wytyczne dla nich i informację czy należy doprowadzić również nowe linie kablowe do nowych czujników, czy wykorzystać istniejące kable.

Odpowiedź 8

Tak nowe linie kablowe

Pytanie 9

W projekcie w punkcie 3.2 jest zapis odnośnie instalacji elektrycznej na obiekcie:

„Linie napowietrzną DN wraz ze stacją transformatorową oraz linie kablowe nn zasilające i sterownicze – projektowana przebudowa instalacji wraz z dostawą agregatu prądotwórczego na fundamencie”

Prosimy o wyjaśnienie co należy rozmieść poprzez „przebudowę instalacji”. Według SWZ, opisu technicznego i przedmiaru, zakres robót z branży elektrycznej to wymiana rozdzielnic na obiekcie (rozdzielnica główna, technologiczna i pompowni II stopnia) oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego. Czy przytoczony zapis dotyczy dostosowania instalacji elektrycznej do podłączenia agregatu z układem SZR?

Odpowiedź 9



Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SWZ oraz opracować i uzgodnić Instrukcję Prowadzenia Ruchu i Eksploatacji agregatu prądotwórczego.

Pytanie 10

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji projektowej i potrzebny czas na weryfikację wyceny po odpowiedziach Zamawiającego prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 02.07.2021

Odpowiedź 10

W trybie art. 286 ust. 1, 4-5 PZP dokonuje w Specyfikacji warunków zamówienia następujące zmiany:

1. Ust. 13 specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

„13. Termin związania ofertą;

Wykonawca zgodnie z art. 307 ust. 1 PZP związany jest ofertą 30 dni, tj. do dnia 06 sierpnia 2021r. „

2. Ust. 15 specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

15. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert;

- 1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
- 2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 3) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>
- 4) Oferty należy złożyć do **7 lipca 2021r. do godziny 11:00**
- 5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu do **7 lipca 2021r. do godziny 11:20**
- 6) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
- 7) . Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - b) cenach.
- 8) W przypadku awarii miniPortalu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
- 9) Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 11



We wzorze umowy dla części I zamówienia, § 10, ust.1, punkt 9) jest zapis:

„9) pokrycia koszty przeglądów serwisowych w okresie gwarancji”

Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „przeglądy serwisowe”. Czy Zamawiający ma tu na myśli koszty przeglądów gwarancyjnych, opisanych we wzorze karty gwarancyjnej (§3)?

Odpowiedź 11

TAK

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych w czasie trwania gwarancji będzie pokrywał Zamawiający.

Odpowiedź 12

TAK

Pytanie 13

W SWZ w części dotyczącej warunków udziału w postępowaniu jest zapis:

„D. 1 - Dla Części 1

d.1. 1. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej: – Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń”

W przedmiotowym zadaniu nie ma robót z zakresu sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, w związku z czym bezzasadne jest wymaganie dysponowaniem osoby z takimi uprawnieniami. Prosimy o wykreślenie tego zapisu SWZ, ewentualnie zmianę na dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Odpowiedź 13

W trybie art. 286 ust. 1, 4-5 PZP dokonuje w Specyfikacji warunków zamówienia następujące zmiany:

1. Ust. 17 pkt. D.1.1. specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej:

- Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
- Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

W zakresie wyżej wymienionych uprawnień, Zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.



Zgodnie z 286 ust. 6 PZP w związku art. 276 ust. 2 PZP w dniu 25 czerwca 2021r. opublikowano zmianę ogłoszenia w BZP pod numerem 2021/BZP 00095697/01 z dnia 2021-06-25