



Nr sprawy: RIN.GM.6840.02.2021

Płoniawy - Bramura, 01.07.2021

WYKONAWCY

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na **poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura** w postępowaniu wpłynęły pytania na które w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), zwana dalej PZP, Zamawiającym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

W przedmiarze robót w pozycji 68 uwzględniono dostawę i montaż zaworu antyskażeniowego DN100, nie ma jednak o tym mowy w dokumentacji projektowej. Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu zaworu antyskażeniowego DN100.

Odpowiedź 1

Nie obejmuje

Pytanie 2

W specyfikacji technicznej na stronie 62 jest zapis:

„-za filtrami odżelaziaczy na rurociągu zbiorczym na zbiorniki retencyjne projektuje się mętnościomierz do kontroli Poziomu mętności.”

W dokumentacji projektowej i w przedmiarze nie ma jednak mowy o aparaturze do pomiaru mętności wody. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach zamówienia należy dostarczyć i zamontować aparaturę do ciągłego pomiaru mętności.

Odpowiedź 2

Nie dostarczać

Pytanie 3

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 4 z dnia 25.06 wnioskujemy o wyłączenie z zakresu robót objętych tym postępowaniem prac związanych z renowacją istniejącego odstojnika popłuczyn. Przeprowadzona wizja lokalna na obiekcie wykazała, że oczyszczenie i pomalowanie odstojników popłuczyn będzie technicznie bardzo trudne do wykonania, co wiąże się z dużym kosztem realizacji, a rezultaty tych prac mogą okazać się krótkotrwałe.

Odpowiedź 3

Zamawiający odstępuje od oczyszczania i malowania odstojników popłuczyn.